

 <p><b>ARCHIMEDE</b> I.S.I.S.S. "ARCHIMEDE" Treviglio</p>	<p align="center"><b>PIANO EMERGENZA</b> D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p align="center"><b>SCHEDA EI 06</b> Revisione 00 del 15 Dic 2018 Pagina 1 di 1</p>
<p>Procedura Gestione Emergenza Origine Interna</p>	<p align="center"><b>Emergenza di Natura Elettrica (black out)</b></p>	

L'emergenza è da ritenersi generale, **non necessità** dell'immediato inserimento dell'allarme acustico di emergenza che comporta **l'attivazione del Piano di Evacuazione**.

Tutto il Personale presente in Istituto (Assistente Emergenza) attua quanto segue.

**In caso di mancanza improvvisa di tensione elettrica:**

- **Allontanare gli studenti, se presenti, dalle attrezzature a funzionamento elettrico;**
- Spegnerle tutte le attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico in particolare partendo da quelle che il riavvio improvviso potrebbe comportare dei rischi anche se solo potenziali;
- Verificare se il black out riguardi uno o più locali, l'intero edificio o più edifici;
- Attendere istruzioni da parte del Personale preposto;
- Mantenere sospese tutte le attività lavorative che richiedano attrezzature a funzionamento elettrico fino all'individuazione e eliminazione della problematica origine del black out.

Gli Addetti alla Emergenze:

**In caso di mancanza improvvisa di tensione elettrica, dopo aver eseguito quanto necessario di cui al punto precedente:**

- Si recano all'ingresso e si mettono a disposizione del Coordinatore delle Emergenze;
- Su sua indicazione verificano la presenza di eventuali persone negli ascensori e riferiscono allo stesso quanto riscontrato;
- Su sua indicazione verificano nei laboratori che le attrezzature il cui riavvio improvviso possa costituire un rischio siano state messe in sicurezza.

Il Coordinatore alle Emergenze:

- Si reca presso il Punto di Chiamata (ingresso edificio);
- Coordina gli Addetti alle Emergenze disponendo tutte le verifiche ritenute opportune.