

	<p align="center">PIANO EMERGENZA D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.</p>	<p align="center">SCHEMA EI 07 Revisione 00 del 15 Dic 2018 Pagina 1 di 1</p>
<p align="center">Procedura Gestione Emergenza Origine Interna</p>	<p align="center">Emergenza Allagamenti</p>	

L'emergenza è da ritenersi contenuta, locale salvo casi particolari, **non necessita** dell'immediato inserimento dell'allarme acustico di emergenza che comporterebbe **l'attivazione del Piano di Evacuazione.**

Chiunque venga a conoscenza (Assistente Emergenza) di un allagamento in corso o anche solo probabile deve informare immediatamente il Personale in servizio presso il Punto di Chiamata.

Il Personale in servizio al Punto di Chiamata:

- Rintraccia e allerta il **Personale dell'Ufficio Tecnico / Addetti alle Emergenze;**
- Avvisa il Coordinatore delle Emergenze di quanto in atto.

Il Personale dell'Ufficio Tecnico / Addetti alle Emergenze:

Recatosi sul posto, valutata la situazione:

- Se possibile:
 - Interviene localmente per intercettare la fonte dell'allagamento;
 - Se ne ricorre il caso, dispone il momentaneo allontanamento di tutti i presenti dal luogo, disattiva tutti gli impianti elettrici che potrebbero risultare interessati dall'allagamento;
- A intervento ultimato riferisce al Coordinatore delle Emergenze o suo sostituto per tutte quelle valutazioni di competenza.
- Diversamente, se l'intervento locale non risulta praticabile:
 - Chiude la saracinesca generale di adduzione dell'acqua;
 - Dispone il momentaneo allontanamento di tutti i presenti dal luogo;
 - Disattiva tutti gli impianti elettrici che potrebbero risultare interessati dall'allagamento;
 - Dispone opportune delimitazioni della zona, se necessario e possibile impedisce l'accesso ai luoghi tramite chiusura del locale con chiave;
 - Riferisce al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi / Dirigente Scolastico dell'emergenza riscontrata e della chiusura generale dell'acqua;
 - Collabora con il Personale preposto per la raccolta / allontanamento dell'acqua;
 - Si attiva per il ripristino della sicurezza richiedendo interventi all'Ente proprietario se ne ricorre il caso, o agli addetti alla manutenzione;
 - Prima di rimuovere le delimitazioni e/o procedere con l'apertura del locale, si accerta che siano state ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.